

كو ماري عيراق  
وه زاره تي ته ندرستي  
فه ر مانگه ى پر فزه كان و خزمه تگوزاري  
له ندازيلريه كان



جمهورية العراق  
وزارة الصحافة  
دائرة المشاريع والخدمات الهندسية  
غرفة مشروع (١١) مستشفى  
العدد: د ٢٠٠٥٤ / ١١/١  
التاريخ: ٢٠١٣ / ٨ / ٦

الى / شركة المرفج للمقاولات العامة

م/ طلب اعتماد شركة تجهيز لوحات الضغط العالي الكهربائية  
مستشفيات (هيت- قائم- حديثة) محافظة الانبار

تحية طيبة . . .

كتابكم المرقم ١٩٩ في ١١/٧/٢٠١٣ و نود بيان ما يلى / -

- لامانع لدينا من اعتماد المصنع المشار اليه في كتابكم انفا" (مصنع الجندي للصناعات الكهربائية في عمان ) على ان تكون جميع المعدات والمكونات من منشا (Group schnider) الاصلی وحسب المعايير القياسية العالمية المطلوبة في الـ RFP ( BS,IEC ) .
- تقديم شهادات المنشأ والفحص والجودة للمعدات والمكونات ( QA,QC ) وحسب السياقات المعمول بها على ان يتم فحصها في دائرة الكهرباء .

للفضل بالاطلاع واجراء اللازم . . . واعلمنا مع الاحترام . . .

هشام جبار خلف  
المدير العام / وكالة  
٢٠١٣ / ٨ / ٦

نسخة منه الى /

- مكتب المدير العام / للفضل بالأطلاع ... مع الاحترام ...
- مكتب معاون المدير العام / للفضل بالأطلاع ... مع الاحترام ...
- دائرة صحة الانبار / قسم الهندسة والصيانة / للفضل بالأطلاع ... مع الاحترام ...
- غرفة ١١ مستشفى / م، حمزة عبد مناف - للعلم مع الاوليات
- مشروع انشاء ( ١١ ) مستشفى - مع الاوليات

٢٠١٣ / ٨ / ٦

٦٢