



REF \MR-139
DETA \ 11 - 7 - 2013

السادة وزارة الصحة - دائرة المشاريع الهندسية المحترمون

م/ طلب اعتماد شركة تجهيز لوحات الضغط الواطئ الكهربائية مستشفيات
(هيت - حديثة - القائم) / محافظة الانبار

تحية طيبة..

استناداً إلى المخططات التفصيلية لمشروع مستشفى (هيت - حديثة - القائم) / محافظة الانبار (العقود 22,23,24 بتاريخ 23/8/2011) ترفق لكم تفاصيل لوحات الضغط الواطئ الكهربائية الرئيسية والثانوية والفرعية من إنتاج مصنع الجندي للصناعات الكهربائية في عمان ، علماً بأن كافة قواطع الدورة والسقارترات المستعملة في اللوحات مستكون من شركة شنايدر الفرنسية وكما موضح في العرض التفصيلي المقدم من قبل الشركة المصنعة .
يرجى التفضل بالموافقة على اعتماد هذه الشركة المصنعة بتجهيز اللوحات الكهربائية أعلاه للمشروع وبموجب المرفقات الفنية الخاصة.

ولكم فائق الشكر والتقدير..

المرفقات:

- كتلوك (Low voltage (Master pact NT and NW
- كتلوك (Easy pact EZC100 to 400A) Circuit breakers
- كتلوك (Low voltage final distribution
- Shop drawings

المدير العام
حمدي حماد مرهج



نسخه منه إلى /
- اضبارة الصادرة - للحفظ...